

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.B.02601/26

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество "ЗИВЕРТ РУС" (АО "ЗИВЕРТ РУС"). ОГРН: 1065074057773, ИНН: 5036071893.

Место нахождения (юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 142400, Россия, Московская область, г. Ногинск, тер. Ногинск-технопарк, д. 12, офис 205.

Телефон: +74954141410, адрес электронной почты: moscow@sievert.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "МЕФФЕРТ ПРОДАКШН" (ООО "МЕФФЕРТ ПРОДАКШН").

ОГРН: 1065012026243. ИНН: 5012035977.

Место нахождения (юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 142400, Россия, Московская область, городской округ Богородский, город Ногинск, территория Ногинск-Технопарк, дом 14.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121108, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ш. Рублёвское, д. 21, помещ. 43Н. ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info.pskpb@gmail.com.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие защитно-декоративное, на основе силикатной краски с высокой паропроницаемостью марки SanaSil Akurit, толщиной сухого слоя от 40 до 120 мкм, с расходом на один слой от 140 до 170 г/м², для внутренней отделки стен и потолков, выпускаемое по ТУ 20.30.22-073-96280636-2023 от 01.06.2023 «Краски силикатные». Серийный выпуск.

код ОКПД 2 20.30.22.110

код ТН ВЭД 3209 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-369/07-2026 от 29.07.2026 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Акта о результатах анализа состояния производства № 03-ОС/16-06/26 от 19.06.2026, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68).

Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности определены, согласно приложению № 1 на 1 листе.

Условия хранения: краски хранят в плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше 5 °С и ниже 25 °С.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

Дата изготовления единицы продукции – 26.03.2026 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 29.07.2026

по

28.07.2031



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Бижоев Владимир Арсенович
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.02601/26

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение документа	Наименование документа	Подтверждаемые требования
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3 - Слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.4.18 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.4.20 - Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)



(подпись)



(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Бижоев Владимир Арсенович
(фамилия, имя, отчество)